

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	CONDLIGHT Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda Nome Fantasia: Condlight CNPJ: 67.635.003/0001-72 Rua Baquiá, 50/54 – Vila Carrão - São Paulo – SP – Brasil - 03443-000		
Família <i>Family</i>	Cabo Flexível Circular		
Produto <i>Product</i>	CABO FLEXÍVEL CIRCULAR 500V 105 °C		
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR 14897:2002		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro nº 131, de 23 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	16/06/2026		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-32749	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	25/10/2021
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	25/06/2026 - 24/06/2031		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Organismo de Certificação
TÜV NORD Brasil

Barueri, 25/06/2026

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão
Revision
00

Data
Date
25/06/2026


Descrição
Description
Emissão inicial

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com/br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 a 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2

Pg.: 1 de 2 - Rev. 00 – 25/06/2026



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-32749

Validade
Expiry Date 24/06/2031

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda
Relatório de Ensaios nº

Descrição dos componentes críticos: Fio de Cobre Nú + Composto PVC/EB (Isolação) e PVC/ST10 (cobertura) + Pigmento

Marca Comercial Commercial Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
CONDLIGHT	Cabo Flexível PP 500V, 105 °C Seção 3x0,50mm²	Cabo Flexível Circular 300/500V, 105 °C – classe 5 - seção 3x0,50mm² Massa bruta: 4,63 kg por 100m. Cor: Preto	Não informado
CONDLIGHT	Cabo flexível PP 500V, 105 °C Seção 3x0,75mm²	Cabo Flexível Circular 300/500V, 105 °C – classe 5 - seção 3x0,75mm² Massa bruta: 5,81 kg por 100m. Cor: Preto	Não informado
CONDLIGHT	Cabo flexível PP 500V, 105 °C Seção 3x1,00mm²	Cabo Flexível Circular 300/500V, 105 °C – classe 5 - seção 3x1,00mm² Massa bruta: 6,69 kg por 100m. Cor: Preto	Não informado

